

Ordinador ROBOT - Control de climatizació

Dades de l'ordinador original

- PC ROBOT del SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA
- cie-52-126
- 0019D15733F7
- 158.109.52.126
- xx-xx-2007

Problema amb la font d'alimentació

La font d'alimentació (ArticFlames, PSU, Model: ATX-500W) d'aquest ordinador ha petat avui en posar-lo en marxa després del tall de llum per la revisió de b.t. He provat a muntar una font d'alimentació ATX d'un altre ordinador, però les mides de la font i la longitud del cable no són compatibles amb l'ordinador.

L'alternativa és intentar copiar a un nou ordinador el programa de ROBOT, la seva configuració (incloent-hi les entrades al Windows Registry), els fitxers de registres històrics del programa.

També caldrà copiar la configuració de la xarxa local de connexió als mòduls de control i mesura de la instal·lació de climatització.

Reading Windows registry on an external HDD

- <https://www.google.es/search?q=read+windows+registry+from+linux>
- [Reading windows registry from an external HDD](#)
- [Access registry on an external hard drive](#)
- [Is there way to scan a registry hive on an attached USB drive?](#)
- [Load registry hive for offline registry editing](#)
- [Regedit Into Registry on External Hard Drive](#)

Where are the Windows Registry Files stored

- [Where are the Windows Registry Files stored?](#)
- [Windows Registry](#)
- [Registry Hives](#)

Transferring registry keys

- <http://www.nirsoft.net/utils/regscanner.html>
- <http://www.ghacks.net/2013/09/16/pickmeapp-deploy-installed-software-pcs-without-reinstallati-on/>

- <http://www.tomsguide.com/forum/65089-35-transfer-programs-hard-drive-another>
- <http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1631911/moving-programs-hard-drive.html>
- <http://www.nirsoft.net/utills/regscanner.html>
- http://www.nirsoft.net/utills/registry_file_offline_export.html
- <http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/how-to-reinstall-windows-but-keep-your-program-settings-1042920>
- <http://www.outertech.com/en/windows-registry-faq-and-howto-tutorial>
- http://www.nirsoft.net/windows_registry_tools.html
- <http://www.chemtable.com/organizer.htm>

TCP/IP configuration

- <https://support.microsoft.com/en-us/kb/314053>

Dispositiu de xarxa a la placa base

- Model: NetXtreme Broadcom
- MAC: 00:14:22:56:3a:48
- Driver: tg3 (Tigon3)

Aquesta és la connexió de la xarxa de la UAB, i té la següent configuració assignada per DHCP,

- Hostname: cie-58-75
- MAC: 001422563A48
- IP address: 158.109.58.75
- Data d'alta: 26-08-2015

Targeta de xarxa addicional

- Model: [Belkin F505005](#)
- MAC: 00:30:bd:ba:9a:a9
- Driver: skge (for GNU/Linux). [Drivers per Windows](#)

Aquesta es la connexió a la LAN del sistema de control de climatització. La configuració s'haurà de recuperar dels fitxers de registre de Windows de l'antic ordinador.

BartPE

- [Bart's Preinstalled Environment \(BartPE\) bootable live windows CD/DVD](#)
 - [How to edit the registry offline using BartPE boot CD ?](#)
 - [How to Create a BartPE Bootable CD Using PE Builder](#)

Hiren's BootCD

- [Hiren's BootCD](#)

- [Download Hiren's BootCD](#)

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:robot_clima&rev=1440577911

Last update: **2015/08/26 10:31**

